

**Producent**

ZETKAMA Spółka Akcyjna  
ul. 3 Maja 12  
57-410 Ścinawka Średnia  
www.zetkama.com.pl

**Deklaracja zgodności  
z Dyrektywą 97/23/EC  
dla urządzeń ciśnieniowych**

Niniejszym oświadczamy, że poniżej wymienione zawory regulacyjne spełniają wymagania Dyrektywy 97/23/EC

FIGURA PRZYŁĄCZE KSZTAŁT	MATERIAŁ KADŁUBA	ŚREDNICA NOMINALNA DN(mm)	CIŚNIENIE NOMINALNE PN(MPa)	ZAKRES TEMPERATURY PRACY (°C)
227 kołnierzowy prosty	żeliwo szare EN-GJL250	32 ÷ 80	1,6	-10 ÷ 200

**Zastosowana procedura oceny zgodności:** moduł H

Stosowane normy i specyfikacje techniczne:

1. EN-19
2. EN-558-1
3. EN-1561
4. EN-1092-2
5. EN-12266-1
6. EN-12266-2
7. EN-12516-3

**Zaangażowana jednostka notyfikowana**

Bureau Veritas  
67/71 Boulevard de Chateau  
92200 Neuilly-sur-Seine  
France  
Bureau Veritas No. 0062

Nadzór systemu jakości – badania, inspekcja i testy podczas wytwarzania.  
Certyfikat nr CE-PED-H-ZKM 001-10-POL

Deklaracja zgodności nr 7/10/2010

Prezes Zarządu  
Dyrektor Generalny



Leszek Jurasz